



วอ.อ.ท.
Dm

ที่ มท ๕๕๓๒๐-๑๓/๕๖๕



การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
๓๘๔ ม.๗ ถ. เกษม ต.เมืองเดช
อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๖๐
เทศบาลตำบลนาสว่าง

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เลขที่รับ..... 1028

ลงวันที่..... ๖ พ.ค. ๖๙

เวลา..... ๐๙.๐๐ น.

เรื่อง ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ หน่วยบริการนาสว่าง
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

กองช่าง เทศบาลตำบลนาสว่าง

เลขรับ..... 106

วันที่..... 6 พ.ค. 2569

เวลา..... 10.00 น.

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลนาสว่างที่ อบ ๕๓๒๐๖/๒๑๒ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย: ๑. รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ช่วงระหว่าง (เดือน ต.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๙) จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ เทศบาลตำบลนาสว่าง เตรียมพร้อมสำหรับการตรวจประเมินประสิทธิภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี ๒๕๗๐ ซึ่งมาตามมาตรฐานการตรวจประเมินในตัวชี้วัดระบุว่า กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ได้ดำเนินการกิจการประปาเองแต่เป็นการดำเนินการของการประปาส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ผลการ ตรวจสอบน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค

ในการนี้ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม ขอส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ หน่วยบริการนาสว่าง เพื่อให้เทศบาลตำบลนาสว่าง ใช้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง

- การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเดชอุดม
ส่งรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ
ขอความเห็นชอบ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอัครพล สดชื่น)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นายนิโรจน์ เทียงจิตต์)
ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค
สาขาเดชอุดม

(นายบัณฑิต ประจันต์)
นายช่างโยธา

นายสันติศักดิ์ แสงทรัพย์
ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุชสายใจ แฝวพลสง
ปลัดเทศบาลตำบลนาสว่าง

นายชัยคุลศักดิ์ แสนสีดา
นายกเทศมนตรีตำบลนาสว่าง



Change
for Good
กระทรวงมหาดไทย



การประปาส่วนภูมิภาค
อุบล - ธานี - ศรีสะเกษ - สุรินทร์

STRIVER
มุ่งมั่นพัฒนา ไม่หยุดนิ่ง



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ บึงประมาณ 2569 (เดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตอญม
น้ประปา หนวยบริการบ่สงร้ง สทำนลิตน้บ่สงร้ง (น้ประปำบ่บ่สงร้ง) แหล่งน้ดิบ ทั่วข้บ่บ่สงร้ง

รายการทดสอบ	หน่วย	เดือน										ก.ค.	ก.ย.	Max	Mean
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			
สีปรากฏ	Pt-Co	9.00	9.00	9.00	15.00	7.00	11.00	9.00	-	-	-	-	-	15	9.86
รส	-	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	-	-	-	-	-	-	-
กลิ่น	-	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	ไม่เจือปนที่ บำรุงบ่สงร้ง	-	-	-	-	-	-	-
ความขุ่น	NTU	1.26	2.92	0.78	1.15	0.35	1.11	0.78	-	-	-	-	-	2.9	1.19
การนำไฟฟ้า	µS/cm	128.60	210.00	105.30	329.00	144.20	142.00	301.00	-	-	-	-	-	329	194.30
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ที่ 25 °C	-	7.25	6.82	7.10	7.67	7.17	7.82	7.90	-	-	-	-	-	7.9	7.39
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด	mg/L	64.00	105.00	53.00	165.00	72.00	142.00	151.00	-	-	-	-	-	165	107.43
ความกระด้างทั้งหมด as CaCO ₃	mg/L	84.80	109.20	41.80	131.40	47.20	110.80	122.20	-	-	-	-	-	131	92.49
ความกระด้างชั่วคราว as CaCO ₃	mg/L	14.00	26.00	19.00	33.00	22.00	32.00	37.00	-	-	-	-	-	37	26.14
ความกระด้างถาวร as CaCO ₃	mg/L	70.80	83.20	22.80	98.40	25.20	78.80	85.20	-	-	-	-	-	98	66.34
คลอไรด์	mg/L	25.60	33.72	10.30	38.49	35.42	16.90	21.20	-	-	-	-	-	38.5	25.95
ความเป็นด่างทั้งหมด	mg/L	13.80	26.11	19.20	33.14	21.90	31.80	37.10	-	-	-	-	-	37	26.15
เหล็ก	mg/L	0.10	0.18	0.08	0.05	0.02	0.05	0.04	-	-	-	-	-	0.18	0.06
แมงกานีส	mg/L	0.01	0.05	0.06	0.08	0.02	0.07	0.20	-	-	-	-	-	0.20	0.08
ทองแดง	mg/L	0.01	0.06	0.00	0.00	0.03	0.07	0.06	-	-	-	-	-	0.07	0.03

Handwritten signature

ได้รับรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำจากงาน กคน.1 อุบลราชธานี ลงชื่อ.....
ผกก.ภก.สาขาสะเตอญม
หน้า 1/2



รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2569 (เดือน ต.ค. 68 - ก.ย. 69)
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสะเตอุม
น้ำประปา หน่วยบริการน้ำประปา (น้ำประปาบ้านผู้ใช้น้ำ) แหล่งน้ำดิบ หัวเขื่อนสาร

รายการทดสอบ	หน่วย	เดือน										Min	Max	Mean
		ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
สังกะสี	mg/L	0.01	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.00	-	-	-	-	-	0.01
ซัลเฟต	mg/L	17.00	38.00	5.00	63.00	9.00	60.00	71.00	-	-	-	-	-	37.57
ไนเตรตในรูปไนเตรท	mg/L	2.00	1.40	1.90	1.70	1.70	1.20	0.10	-	-	-	-	-	1.43
ไนเตรตในรูปไนไตรท์	mg/L	0.01	0.03	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	-	-	-	-	-	0.02
ฟลูออไรด์	mg/L	0.00	0.20	0.19	0.28	0.08	0.14	0.09	-	-	-	-	-	0.14
โคเลฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด	mpn/100 ml	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	-	-	-	-	-	-
เอสเทอริเชีย โคไล	mpn/100 ml	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	ไม่พบ	-	-	-	-	-	-

ได้รับรายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำจากงาน กคน.1 อุบลราชธานี ลงชื่อ.....

ผอ.กบ.สาขาสะเตอุม
หน้า 2/2